

OUVRAGES COUPE FEU - Anomalies à traiter

27/11/2008

Identité	Localisation	Dates (1)	Notes
Bâtiment : A			
N° PN008 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. A - niv. 0 Circulation	F :14/02/2008 - V :10/06/2004	m (14/02/2008) : manque bequille serrure,pas de code barre
N° PN009 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. A - niv. 0 Circulation	F :14/02/2008 - V :10/06/2004	m (14/02/2008) : n existe plus
N° PN00B2 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. A - niv. 0 Escalier	F :14/02/2008 - V :10/06/2004	m (29/06/2007) : fp groom a changer vantail fix
N° PN2C4 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. A - niv. 2 Escalier	F :14/02/2008 - V :10/06/2004	m (29/06/2007) : groom a changer
N° PN4B2 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. A - niv. 4 Escalier	F :06/03/2008 - V :10/06/2004	m (28/06/2007) : manque code barre
N° PN5A1 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. A - niv. 5 Escalier	F :06/03/2008 - V :10/06/2004	m (28/06/2007) : manque code barre
N° PN5B2 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. A - niv. 5 Escalier	F :06/03/2008 - V :10/06/2004	m (28/06/2007) : frotte sol sur moquette,manque code barre
N° PN6A1 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. A - niv. 6 Escalier	F :06/03/2008 - V :10/06/2004	m (28/06/2007) : manque code barre m (06/03/2008) : manque selecteur,
N° PN6B2 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. A - niv. 6 Escalier	F :06/03/2008 - V :10/06/2004	m (28/06/2007) : manque code barre

Total : 9

Identité	Localisation	Dates (1)	Notes
Bâtiment : C			
N° CO0018 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. 0	F :13/02/2008 - V :09/06/2004	m (25/06/2007) : pas de code barre a (13/02/2008) : pas de code barre
N° CO00A1 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. 0 Escalier	F :13/02/2008 - V :20/10/2003	m (25/06/2007) : code barre hs a (13/02/2008) : code barre hs
N° CO00B2 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. 0 Escalier	F :13/02/2008 - V :09/06/2004	m (25/06/2007) : fp n100n3 mf a changer
N° CO00D4 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. 0 Escalier	F :13/02/2008 - V :09/06/2004	m (25/06/2007) : pas de code barre a (13/02/2008) : pas de code barre
N° RP003 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. 0 Ascenseur Circulation	F :26/02/2008 - V :29/10/2003	m (26/02/2008) : hl 100n 3 fuit,porte troue en milieu
N° RP005C PORTE COUPE FEU COULISSANTE	PRINCIPAL - bât. C - niv. 0 Ascenseur	F :26/02/2008 - V :29/10/2003	m (02/07/2007) : vantail gauche a regler
N° RP00A1 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. 0 Escalier A	F :26/02/2008 - V :29/10/2003	m (29/06/2007) : manque gache sol pour cremone
N° RP00A11 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. 0 Escalier A	F :26/02/2008 - V :29/10/2003	m (29/06/2007) : manque code barre
N° CO11 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. 1	F :13/02/2008 - V :08/06/2004	m (25/06/2007) : manque ferme porte a (13/02/2008) : pas de code barre
N° CO1A2 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. 1 Escalier	F :13/02/2008 - V :08/06/2004	m (25/06/2007) : poignee tirage axe 50 a changer
N° VPB13T PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. 1 BLOC B ZONE TAXI	F :06/03/2008 - V :14/06/2004	m (28/06/2007) : code barre hs
N° VPB14T PORTE COUPE FEU A BATTANT	PRINCIPAL - bât. C - niv. 1 BLOC B ZONE TAXI	F :06/03/2008 - V :14/06/2004	m (28/06/2007) : code barre hs
N° VPC12T PORTE COUPE FEU A BATTANT	PRINCIPAL - bât. C - niv. 1 BLOC C ZONE TAXI	F :06/03/2008 - V :14/06/2004	m (06/03/2008) : pas de code barre
N° VPRIE11 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. 1 BLOC C RIE	F :06/03/2008 - V :14/06/2004	m (28/06/2007) : code barre hs
N° VPRIE12 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. 1 BLOC C RIE	F :06/03/2008 - V :06/11/2003	m (28/06/2007) : code barre hs,verrou bas jpm hs m (06/03/2008) : hl 100 mf
N° CO012 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. -1 Local Clim	F :13/02/2008 - V :09/06/2004	a (25/06/2007) : hl 100n3 fuit
N° CO015 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. -1 Escalier	F :13/02/2008 - V :09/06/2004	a (13/02/2008) : nouvelle porte,pas de code barre et pas acces
N° RP012 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. -1	F :26/02/2008 - V :29/10/2003	m (02/07/2007) : trou dans porte
N° RP013 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. -1 TELCAM	F :26/02/2008 - V :29/10/2003	m (02/07/2007) : trou dans porte
N° RP014 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. -1 TELCAM	F :26/02/2008 - V :01/01/2003	m (02/07/2007) : trou dans porte
N° RP017 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. -1 L.T	F :26/02/2008 - V :29/10/2003	m (02/07/2007) : trou dans porte
N° RP018 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. -1 L.T	F :26/02/2008 - V :29/10/2003	m (02/07/2007) : pas de poignee tirage,trou dans porte
N° VP2A8 PORTE COUPE FEU A BATTANT	PRINCIPAL - bât. C - niv. 2 BLOC A CHC	F :27/02/2008 - V :11/06/2004	m (28/06/2007) : joint glissiere a changer vantail droit

OUVRAGES COUPE FEU - Anomalies à traiter

27/11/2008

Identité	Localisation	Dates (1)	Notes
Bâtiment : C			
N° VP2A9 PORTE COUPE FEU A BATTANT	PRINCIPAL - bât. C - niv. 2 BLOC A LIVRAISON CENTRALE ACHAT	F :06/03/2008 - V :21/10/2003	m (28/06/2007) : hl 100n3 fuit a changer
N° VP2C1 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. 2 BLOC C Circulation	F :27/02/2008 - V :21/10/2003	m (28/06/2007) : joint sur batit a changer helio ep 40 m (27/02/2008) : manque joint(en cour)
N° VP2C14 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. 2 BLOC C Circulation	F :27/02/2008 - V :14/06/2004	m (28/06/2007) : manque fp vantail gauche+axe batit fp pivot
N° CO021 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. -2	F :13/02/2008 - V :09/06/2004	a (13/02/2008) : fp arrache,a refixer
N° CO02D42 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. -2 Esaclier SAS	F :13/02/2008 - V :16/10/2003	a (25/06/2007) : bras mural a changer,plus platine
N° RP0216 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. -2 Ascenseur SAS	F :26/02/2008 - V :30/10/2003	m (29/06/2007) : code barre hs m (26/02/2008) : bequille pleine cassee
N° RP02G1 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. -2 Escalier G	F :26/02/2008 - V :30/10/2003	m (29/06/2007) : fp fontaine a changer
N° RP02G2 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. -2 Escalier G	F :26/02/2008 - V :30/10/2003	m (29/06/2007) : fp a changer fontaine
N° CO34 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. 3	F :13/02/2008 - V :08/06/2004	m (25/06/2007) : pas de code barre a (13/02/2008) : pas de code barre
N° CO3A1 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. 3 Escalier	F :13/02/2008 - V :08/06/2004	a (13/02/2008) : dalle moquette a changer mr moiron
N° CO3A2 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. 3 Escalier	F :13/02/2008 - V :08/06/2004	m (25/06/2007) : serrure mortese hs,axe 50
N° CO036 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. -3	F :13/02/2008 - V :09/06/2004	m (28/06/2007) : fp a changer,fuit,code barre hs a (13/02/2008) : fp portavia fuit
N° CO037 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. -3	F :13/02/2008 - V :09/06/2004	a (25/06/2007) : serrure jpm axial axe 120 mf
N° CO03C3 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. -3 Escalier SAS	F :13/02/2008 - V :09/06/2004	a (13/02/2008) : fp groom fuit
N° RP0312 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. -3 PARKING SAS	F :26/02/2008 - V :01/01/2003	m (02/07/2007) : paumelle a redresser
N° RP0322 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. -3 Ascenseur SAS	F :26/02/2008 - V :30/10/2003	m (29/06/2007) : poignee de tirage a changer,cylindre rond
N° CO43 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. 4	F :14/02/2008 - V :08/06/2004	m (28/06/2007) : porte frotte au sol
N° CO44 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. 4	F :13/02/2008 - V :08/06/2004	m (25/06/2007) : porte a raboter sur la hauteur
N° CO04C4 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. -4 Escalier SAS	F :13/02/2008 - V :09/06/2004	a (13/02/2008) : fp hl 100 fuit
N° RP04E23 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. -4 Escalier E SAS	F :26/02/2008 - V :30/10/2003	m (29/06/2007) : code barre mf
N° CO54 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. 5	F :13/02/2008 - V :08/06/2004	m (25/06/2007) : frotte au sol,manque code barre a (13/02/2008) : porte a raboter,pas de code barre
N° CO051 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. -5 Circulation	F :13/02/2008 - V :09/06/2004	a (13/02/2008) : poignee serrure mortaiser alu rectang casse
N° CO0511 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. -5 Circulation	F :13/02/2008 - V :09/06/2004	a (25/06/2007) : code barre hs a (13/02/2008) : code barre hs
N° CO0514 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. -5 Escalier SAS	F :14/02/2008 - V :09/06/2004	a (25/06/2007) : porte a raboter,fp drt a changer m (14/02/2008) : porte a remettre en etat
N° CO0515 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. -5 Escalier SAS	F :13/02/2008 - V :09/06/2004	a (25/06/2007) : paumelle haute a changer+patte selecteur casse p a (13/02/2008) : manque paumelle,remettre en etat la porte a (25/06/2007) : plat de porte casse
N° CO053 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. -5 Circulation	F :13/02/2008 - V :20/10/2003	
N° CO057 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. -5 GE	F :13/02/2008 - V :09/06/2004	a (25/06/2007) : ventose arrache plafond,a refixer beton
N° CO058 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. -5 Local Eau Glacee	F :13/02/2008 - V :09/06/2004	a (25/06/2007) : fp dorma a changer,
N° CO059 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. -5 Circulation SAS	F :13/02/2008 - V :01/01/2003	a (25/06/2007) : code barre hs a (13/02/2008) : code barre hs
N° CO05H52 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. -5 Escalier SAS	F :13/02/2008 - V :09/06/2004	a (25/06/2007) : code barre hs a (13/02/2008) : groom fuit,code barre mf
N° RP0510E1 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. -5 Escalier E	F :26/02/2008 - V :31/10/2003	m (02/07/2007) : manque poignee tirage cylindre rond
N° RP05121 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. -5 Circulation	F :26/02/2008 - V :31/10/2003	m (02/07/2007) : changer selecteur par selecteur rallonge

OUVRAGES COUPE FEU - Anomalies à traiter

27/11/2008

Identité	Localisation	Dates (1)	Notes
Bâtiment : C			
N° RP05122 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. -5 Circulation	F :26/02/2008 - V :31/10/2003	m (02/07/2007) : mettre selecteur a rallonge
N° RP05123 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. -5 PARKING	F :26/02/2008 - V :31/10/2003	m (02/07/2007) : fp hl 100n3 fuit a changer
N° RP05171 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. -5 CLIM	F :26/02/2008 - V :01/01/2003	m (02/07/2007) : manque selecteur,porte a remettre en jeu
N° RP05172 PORTE COUPE FEU A BATTANT	PRINCIPAL - bât. C - niv. -5 CLIM SAS	F :26/02/2008 - V :31/10/2003	m (02/07/2007) : fp hl 100n 3 a changer
N° RP0518 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. -5 CLIM	F :26/02/2008 - V :01/01/2003	m (02/07/2007) : 2 fp fontaine mf,manque selecteur rallonge
N° RP0520C PORTE COUPE FEU COULISSANTE	PRINCIPAL - bât. C - niv. -5 GE	F :26/02/2008 - V :01/01/2003	m (02/07/2007) : porte a regler
N° RP059F4 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. -5 Escalier F SAS	F :26/02/2008 - V :31/10/2003	m (02/07/2007) : fp fontaine a changer
N° RP05G1 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. -5 Escalier G SAS	F :26/02/2008 - V :30/10/2003	m (02/07/2007) : fp fontaine a changer
N° RP05G2 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. -5 Escalier G SAS	F :26/02/2008 - V :30/10/2003	m (02/07/2007) : changer fp fontaine
N° CO64 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. 6	F :13/02/2008 - V :08/06/2004	a (13/02/2008) : code barre hs
N° CO6A2 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. 6 Escalier	F :13/02/2008 - V :08/06/2004	m (25/06/2007) : 3bagues paumelles a changer
N° CO73 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. 7	F :14/02/2008 - V :15/10/2003	m (25/06/2007) : 4 bague paumelles a changer
N° CO7A1 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. 7 Escalier	F :13/02/2008 - V :08/06/2004	a (13/02/2008) : hl 100 fuit
N° CO7B2 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. 7 Escalier	F :13/02/2008 - V :08/06/2004 I :08/06/2004	m (25/06/2007) : ferme porte hl100n3fuit,a changer
N° CO8T2 PORTE PARE FLAMME A BATTANTS	PRINCIPAL - bât. C - niv. 7	F :14/02/2008 - V :08/06/2004	m (14/02/2008) : vantail usuel,paumelles a redresser

Total : 70